



METRO
DE SANTIAGO

pasa por ti

CARTA DE ACLARACIÓN N° 3

Santiago, 24 de septiembre de 2014

A : SRES. PROPONENTES
DE : SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

MAT. : Carta de Aclaración Licitación pública **“OBRA ASOCIADA A RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A.**

Por intermedio del presente, envío para su conocimiento y revisión, documento señalado en la materia. Documento es aclaratorio del proceso de licitación pública de nombre **“OBRA ASOCIADA A RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A.**

Para el análisis y presentación de propuestas se debe considerar la información técnica que se muestra a continuación:

ESPECIFICACIONES ELEMENTOS DE OBRA.

Se especifica la colocación de:

- ✓ Manguera plástica reforzada y transparente de 2" de diámetro.
- ✓ Anclajes y tornillos galvanizados, con abrazaderas de cobre o galvanizadas.
- ✓ Embudillos plásticos o de fibra de vidrio y codos de PVC.
- ✓ Tee de registro a instalar en la línea del nuevo colector según diseño adjunto, la que deberá estar orientada hacia abajo y colocada cada 30 m. para poder limpiar y varillar el tubo colector periódicamente.

Saluda atentamente a Ud.

VICTOR M. SAN MARTIN HORMAZABAL

Subgerencia de Abastecimiento

Metro S.A.