

RESPUESTAS A CONSULTAS A LAS BASES DE LICITACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA: "REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE ESTACIONES DE METRO S.A."

N°	
1	<p>P Favor adjuntar los formularios en formato Word para poder rellenar.</p> <p>R Se adjuntaran formularios de acuerdo a lo solicitado.</p>
2	<p>P ¿Podrían ser un poco más específicos en lo que se refiere al grupo D del formulario 7? Favor aclarar a qué se refieren con "obras específicas", ya que el listado de todas las obras ejecutadas por el proponente van en Formulario 6, sería ingresar dos veces la misma información.</p> <p>R Lo solicitado en Formulario N° 7, Oferta Técnica, Grupo D Desempeño de la Empresa se refiere a que el proponente entregue en forma más detallada información sobre obras de construcción de iguales o similares características a las de esta licitación que la empresa haya ejecutado o se encuentre realizando.</p>
3	<p>P En caso de no poder encontrar el producto mencionado en las especificaciones "Heavy Duty Roof Coating de Swepco" (producto debe ser importado), ¿ustedes propondrían algún equivalente técnico o es netamente responsabilidad del proponente encontrar un producto similar?</p> <p>R De no contar con el producto que hace mención el proponente se podrá emplear un material de características equivalentes al señalado de Swepco (www.swepcousa.com) en las EETT, de fabricantes como Sika (sellante tipo Black Seal y materiales complementarios), Basf, Hey'di, etc., producto que el contratista deberá certificar para que Metro S.A. evalúe su equivalencia de acuerdo a la calidad requerida.</p>