

ACLARACIÓN N°1
LICITACIÓN PUBLICA OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN
CIERRE NORTE Y RAMPA DE ACCESO A LAVA OJOS EN TALLER
LO OVALLE DE METRO S.A.”

- 1- Se modifica punto quinto de Artículo N°7.2 (Trabajos relacionados a la Ingeniería de Detalle) de Especificaciones Técnicas, en particular se elimina la palabra “Liviano”:

Donde dice:

- Como requerimientos funcionales para el diseño considerar:
 - Materialidad solida: Muro de hormigón armado H25, R7, **liviano**.
 - Dimensiones: 15cm de espesor, 2,5m de altura, 35m largo aprox.
 - Considerar especificaciones para puente adherente y juntas de dilatación.

Debe decir:

- Como requerimientos funcionales para el diseño considerar:
 - Materialidad solida: Muro de hormigón armado H25, R7.
 - Dimensiones: 15cm de espesor, 2,5m de altura, 35m largo aprox.
 - Considerar especificaciones para puente adherente y juntas de dilatación.