

RESPUESTA A CONSULTAS A LAS BASES DE LICITACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE TRINCHERAS TRAMO SAN PABLO - LAS REJAS E INSTALACIÓN DE CONCERTINAS EN RED DE METRO”

1.- Favor especificar si la oferta es a suma alzada, como se indica en bases administrativa, o precio unitario, ya que en formulario de oferta económica aparecen distancias y precio unitario por ítem.

R: De acuerdo a artículo 12, artículo 13 sobre “Oferta Económica” y artículo 21, de las bases administrativas, la oferta es a suma alzada independiente de que en formulario económico se exija detalle de cuantías y valores unitarios, de cada partida, además de la exigencia de entregar análisis de precios unitarios, de cada una de dichas partidas que conforman la oferta.

2.- ¿Cuáles son los alcances que tienen para los plazos ofertados, las restricciones en las condiciones climáticas (humedad y temperatura), dado a que se trabajará en invierno, en intemperie y de noche?, ¿y cómo éstas serán medidas?

R: En especificaciones técnicas, capítulo 8.2.3 “Aplicación de pintura superficial de protección” se indica las restricciones respecto al medio ambiente, en la zona de trabajo. Cada contratista deberá evaluar dentro de su oferta las consideraciones respecto a las condiciones climáticas, que podrían existir eventualmente al momento de realizar cualquier actividad, y no existirá modificación de plazos al respecto.

Las condiciones climáticas, al momento de ser realizada, la actividad y como ellas afectan el resultado final de la aplicación de la pintura, será evaluado considerando el pronóstico medio ambiental oficial y las condiciones particulares existentes, en la zona de ejecución de la faena, por la ITO correspondiente.

3.- ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de la concertina, específicamente tipo de concertina (simple – doble, etc.), largo del cuchillo, otros?, por otro lado, ¿la instalación considera cable superior e inferior, aclarar para cada caso, hormigón y reja?

R: Concertinas simple fabricadas en alambre galvanizado interno, que soportan láminas de acero galvanizadas en forma de cuchillas largas. Su forma es espiral, sin candado y la unión entre tramos de concertinas se deberá realizar mediante candado

Características:

Largo de cuchilla	65 mms
Espesor de cuchilla	0,6 mms
Espesor de alambre	2,5 mms
Ancho de cuchilla	21 mms

Se deberá considerar cable superior e inferior, tanto, cuando se instale, la concertina, sobre hormigón y/o reja.

Santiago, a 28 de abril del 2016