

SET DE CONSULTAS Y RESPUESTA

LICITACION PUBLICA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN DE BICIMETROS EXISTENTES"

Item	Preguntas	Referencias	Respuesta
1	<p>buenas tardes, según bases se exigen Balance clasificado AT 2018 y 2017 , firmado y timbrado por contador</p> <p>b. Estado de resultado AT2018 y 2017, firmado y timbrado por contador</p> <p>c. vaciado</p> <p>como lo podemos hacer para el caso de ser persona natural y estar en el programa 14 ter simplificada del sii no tenemos balance ni estado de resultado, cualquier otra documentación que se requiera favor solicitar, ya que estamos preocupados de participar en forma correcta en vuestra licitación.</p>	Bases	Presentar los últimos 12 Formularios 29 (pago de IVA) y últimas 3 declaraciones de renta (Formulario 22 compacto).
2	Respecto a la boleta de garantía de seriedad de la oferta, nos exigen una boleta de 20 UF a 90 días, se puede valorizar en pesos para la presentación?? , ya que banco no genera boletas en uf con dicho rango de tiempo. Gracias	Boleta de seriedad de la oferta	Ver Aclaracion N° 3
3	Confirmar que no es necesario desmontar lockers para realizar el trabajo de pintura de pisos.		Para la pintura de pisos no es necesario desmontar los lockers. Si es necesario tomar todas las medidas necesarias para tener una buena terminación en toda la superficie especialmente en las bases de los lockers.
4	Favor adjuntar itemizado definitivo visto en charla 2da visita	Charla	Se actualiza el formulario con el itemizado definitivo acordado en la charla técnica.
5	Respecto a la pintura de pisos, ¿Solo consideramos pintura? O bien aquí también debemos considerar posibles reparaciones de los pavimentos vistos que en algunos casos, se ve el pavimento dañado. Confirmar que la aplicación de esta pintura de alto tráfico solo le dará color al pavimento, no un espesor determinado ni emparejamiento de los posibles desniveles o cortes (Juntas) que este presente. (Entendiendo por esto que solo es pintura sobre un pavimento existente, el cual en el peor de los casos se repararía de manera puntual para muestras de roturas profundas)	EETT	Para las grietas y fisuras considerar la aplicación de un sellante elástico tipo Sika Flex 11 C, equivalente técnico o superior. Luego sobre eso aplicar la pintura. No se debe nivelar el piso o hacer tratamiento de juntas.
6	Confirmar que los trabajos de pintura de muros y cielos debe incluir o no las reparaciones de superficies. De lo contrario para solo considerar pintura.	EETT	Tanto la pintura de muros como de cielos, incluyen las reparaciones mínimas de la superficie para lograr un acabado homogéneo. Referirse a los puntos 3.1.2 y 3.2.5 de las Especificaciones Técnicas.

7	Favor enviar información de planos en formato CAD de lo existente.	EETT	Los planos serán entregados al Proveedor adjudicado.
8	Favor aclarar partida de sobre losa en estación Escuela Militar.	EETT	Se considera el suministro e instalación de hormigón predosificado H2O para construir una sobre losa, de 210x115x5cm. En la preparación para la colocación del hormigón todo aserrín, astillas o cualquier residuo o materia extraña, serán removidos del interior de los encofrados por medio de soplado con aire a presión. Se deberá puntear la actual losa, para luego utilizar adherente acrílico tipo sikalatex o calidad superior en la junta fría que se genera por hormigones de diferentes edades. Referirse a punto 3.4.10 de las Especificaciones Técnicas.
9	Sobre el punto 4.3 de las eett Movilización. ¿Es posible utilizar los recintos donde se trabajara como bodega de herramientas e instalación de faenas?	EETT	Sólo en el período que se considera cerrar cada bicimetro, dicho cierre tendrá duración variable por recinto, según la programación expuesta en las EETT. También podrán ser utilizadas las dependencias de la estación o bicimetro en la medida que la disponibilidad del recinto lo permita
10	Favor agregar partida de cierres perimetrales en itemizado	EETT	Se actualiza el formulario con el itemizado definitivo acordado en la charla técnica.
11	¿Puede ser un Ingeniero eléctrico el Administrador de contrato?	EETT	No. Perfiles del Administrador del Contrato están definidos en el punto 5 de las Especificaciones Técnicas.
12	Favor aclarar lo de la boleta de seriedad, idealmente sea hecha en pesos chilenos a la fecha de entrega de oferta.	Bases	Ver Aclaracion N° 3
13	Consultamos por la permanencia del Técnico eléctrico ya que no es mucha la intervención como tal. ¿Es posible no intervenir las luminarias existentes (De ser posible)? Cubriendolas, afirmándolas, en los casos donde se aplique pintura o se cambie cielo, etc. Consultamos si es necesario el desmontaje de luminarias.	EETT	En general no hay que desmontar luminarias para la ejecución de los trabajos. Sólo para aquellos casos particulares que se deban mover o desmontar las luminarios, se deberá considerar al técnico eléctrico.
14	Es posible modificar el presupuesto? Ya sea agregar partidas o de ser necesario cambiando la unidad de medición y cubicación.	Bases	No es posible cambiar partidas, cantidades o unidades de medida en el formulario. Las medidas son referenciales y es responsabilidad del contratista ir a verificarlas a terreno para hacer su oferta de Precios Unitarios.
15	¿Existe un presupuesto máximo para esta licitación?		Metro se reserva esta información
16	En eett no se habla sobre las instalaciones de faena necesarias para el proyecto. Favor especificar para ser agregadas en el presupuesto, ya sea que indiquen las mínimas solicitadas para considerarlas ya sea baños, comedor, etc.	EETT	Ver Aclaración N° 3. Los servicios higienicos básicos y sala de colación, serán proporcionados por Metro.

17	¿Metro suministra agua potable para los trabajos?		Metro proporciona los servicios higiénicos básicos y salas de colación, serán proporcionados por Metro. En estas dependencias hay agua potable.
18	¿Metro cuenta con baños, alguna empalme a la red o alguna llave jardín cerca de los bicímetros para ser utilizados para las distintas faenas?	Bases	Metro cuenta con servicios higiénicos básicos en cada estación y la cercanía al bicímetro depende de cada estación en particular.